



MĚSTSKÝ ÚŘAD NERATOVICE

odbor životního prostředí

Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

Spis.zn.: MěÚN/018871/2023/MTI
Č.j.: MěÚN/033044/2023
Vyřizuje: Bc. Miroslav Tichota
Tel.: 315650339
E-mail: miroslav.tichota@neratovice.cz

Neratovice, dne 29. 03. 2023

Stavebník:

Obec Ovčáry IČ: 00237159 (zast. starostou J. Hromadou) Ovčáry 41, 277 41 Dřísy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Neratovice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c), věcně příslušný podle ustanovení §106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), příslušný podle § 25 a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dle místní příslušnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení posoudil žádost o prodloužení povolení stavby vodního díla, kterou dne 22. 02. 2023 podal účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je

Obec Ovčáry IČ: 00237159 (zast. starostou J. Hromadou) Ovčáry 41, 277 41 Dřísy,
(dále jen „žadatel“),

a na základě tohoto posouzení v souladu s ustanovením § 115 odst. 4 stavebního zákona

p r o d l o Ź u j e

stavební povolení č. j. MěÚN/010124/2021 Sp. zn. MěÚN/118929/2020/MTI ze dne 27. 01. 2021 nabylo právní moci dne 09. 03. 2021

„IV. etapa sítě tlakové kanalizace Obce Ovčáry“

která se skládá z **nové stoky „A6-3“ (SO 01)** v provedení PEHD 63x5,8, PE100RC SDR11 v délce 131,80 m (s napojením na stávající stoku A6 na parc. č. 191/4 – místní komunikace), stavba na pozemku parc. č. 1164 na souřadnicích (S-JTSK) začátek - X: 1027069.46 Y: 726909.85, konec - X: 1027088.98 Y: 727040.01

IČ: 00237108	ústředna: +420315650333	e-mail: meu@neratovice.cz	stránka 1
IDDS: 45qb68g	fax.: 315 682 052	www: http://www.neratovice.cz	č.j.: MěÚN/033044/2023

zakončena DN50 - proplachovací souprava pro odpadní vody s DN50 výstupem „C“ s ozn.- „kanál“.
- **prodloužení stávající stoky „B“ (SO 01)** v provedení PEHD 63x5,8, PE 100RC, SDR11 v délce 97,3 m stavba na parc. č. 527/19, (s napojením na stávající část stoky „B“ na parc. č. 1084/1 – silnice č. II/331 v k. ú. Ovčáry u Dřís (717118) na souřadnicích (S-JTSK) začátek - X: 1026416.71 Y: 727023.89, konec - X: 1026382.44 Y: 726999.08, zakončena DN50 - proplachovací souprava pro odpadní vody s DN50 výstupem „C“ s ozn. - „kanál“.

a stavby 23 ks podružných sběračů (SO 02) v provedení PEHD 40x3, PE100RC, SDR11 v délce 270,6 m a potrubí PEHD 50x3,7, PE100RC, SDR11 v délce 42,4m na konci potrubí podružných sběračů, na pozemcích připojovaných objektů (bydlení) budou osazeny plastové čerpací šachty na parc. č. st. 63,124, 150, 164/1, 206, 218, 219, 221, parc. č. 118/1, 151/8, 189/13, 189/16, 191/4, 192/5, 192/22, 192/23, 192/24, 193/2, 204/4, 204/18, 204/20, 250/2, 527/15, 527/16, 527/17, 527/19, 527/21, 527/96, 530/2, 1057/1, 1062/1, 1062/13, 1065/1, 1068/1,1068/2, 1164 v k. ú. Ovčáry u Dřís.

Stavební povolení se prodlužuje o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Povolení se uděluje za těchto podmínek:

- 1) Stavba bude zahájena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí o prodloužení platnosti za nezměněných podmínek viz. následující
- 2) Stavba bude provedena v souladu s podmínkami závazného stanoviska orgánu územního plánování Městský úřad Neratovice, stavební odbor ze dne dne 04. 08. 2020 pod č. j. MěÚN/064221/2020, Sp. zn. MěÚN/054121/2020/GrP.
- 3) Stavba bude provedena dle ověřené projektové dokumentace (J.Fillarová Projektování vodohospodářských staveb, IČ: 4428371, Jiří Filler, IČ: 45739196, Ing. Mikyška ČKAIT- 0003746, 04/2020).
- 4) Vodoprávní úřad s odkazem na ustanovení § 14 odst. 4 zák. č. 274/2001 Sb o vodovodech a kanalizacích upouští od zpracování nového kanalizačního řádu.
- 5) Stavbou dotčené pozemky a komunikace budou uvedeny do původního stavu ve shodě se stanovisky dotčených orgánů a jejich splnění bude doloženo v rámci kolaudačního řízení.
- 6) Bude respektována vyhl. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a zařízení stavebních prací, zejména pak §§ 17 a 18 (vyznač. inž. sítí atd.) nesmí dojít k poškození inženýrských sítí.
- 7) Bude respektována norma ČSN 73 60 05 – prostorová úprava vedení technického vybavení s účinností od 11/86 vč. změny účinností od 07/88.
- 8) Investor (zhotovitel) zabezpečí před zahájením prací **vytýčení** inž. sítí a provádění zemních prací v místech souběhů a křížení se stávajícími podzemními investicemi ručně. K zakrývacím pracím bude získán souhlas správců (provozovatelů) těchto investic a bude zapsán do stavebního deníku, popřípadě doložen formou samostatného protokolu a bude doložen v rámci kolaudačního řízení s vyznačením v kopii stavebního deníku (popř. protokolem) dle jednotlivých bodů stanovisek a vyjádření.
- 9) Investor (zhotovitel) zajistí splnění podmínek vyplývajících ze závazného stanoviska OŽP Městský úřad Neratovice – odpady (podmínky) ze dne 13. 07. 2020 č. j. MěÚN/058831/2020 a splnění uvedených podmínek doloží souhlasem v rámci podkladů pro kolaudační řízení.
- 10) Investor (zhotovitel) zajistí splnění podmínek rozhodnutí - zvláštní užívání komunikace Městský úřad Neratovice, odbor správních činností a dopravy ze dne 21. 08. 2020 č. j. MěÚN/069576/2020 a doloží jejich splnění-souhlasem pro kolaudační řízení.
- 11) Investor (zhotovitel) zajistí splnění podmínek uvedených ve stanovisku KŘ PČR Středočeského kraje, ÚP Mělník, DI ze dne 24. 07. 2020 vedeno pod č. j. KRPS-725-182/ČJ-2020-010606.
- 12) Investor (zhotovitel) zajistí splnění podmínek vyplývajících z vyjádření Regionálního muzea Mělník p. o. ze dne 01. 07. 2020, zn. 643/A/2020 a č. j. 1480/A/2020 ze dne 31. 12. 2020 a doloží jejich splnění v rámci kolaudačního řízení souhlasem s kolaudací stavby.
- 13) Investor (zhotovitel) zajistí splnění podmínek vyplývajících z vyjádření provozovatele STAVOKOMPLET spol., s. r. o. ze dne 29. 07. 2020 zn. 007V/2020/SoC a to:
A: Tlaková kanalizace-všeobecné požadavky provozovatele na stavbu:
-stavba bude provedena v souladu s příslušnými normami, inženýrské sítě budou uloženy, tlakové zkoušky, včetně označení armatur, obsypaní potrubí bude užitá výstražná folie vše dle ČSN (viz část A. bod 1.)

IČ: 00237108	ústředna: +420315650333	e-mail: meu@neratovice.cz	stránka 2
IDDS: 45qb68g	fax.: 315 682 052	www: http://www.neratovice.cz	č.j.: MěÚN/033044/2023

-při návrhu a realizaci budou dodrženy normové hodnoty a řešení příslušných českých norem výše uvedených (viz část A. bod 1.)

-kanalizace bude vedena v pozemcích trvale volně přístupných pro potřeby provozování a údržby v případě vedení po soukromých pozemcích, musí být zřízena smlouva o zřízení služebnosti pro vstup na pozemky ve prospěch provozovatele kanalizace

-při stavbě dojde ke styku (napojení na tlakovou kanalizaci pro veřejnou potřebu) se zařízením v naší správě, před zahájením stavby požádá investor o vytýčení zařízení v naší správě (na tel. 777 167 187 p. Hrbolka)

- ochranné pásmo kanalizace dané „Zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu“ § 23 a činí 1,5 m od líce potrubí na každou stranu Při práci v ochranném pásmu je zapotřebí si počínat maximálně opatrně a překopy provádět ručně

-při napojení na stávající řad v komunikaci nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě

-napojení na stávající řad provede provozovatel, aby nedošlo k ohrožení plynulého odvádění odpadních vod

-vzhledem k následnému provozování kanalizace, požadujeme být přizváni ke kontrolám podsypu a obsypu potrubí kanalizace včetně částí přípojek na veřejném prostranství, dále k proplachu potrubí, k tlakovým zkouškám, ke kontrole funkčnosti armatur a signalizačních vodičů

-veškeré poklopy a poklopy armatur na řadech a přípojkách musí být vyzvednuty do nivelety vozovky, případně chodníku. V zeleném pásmu budou poklopy vyzvednuty cca 100 mm nad terén. Šoupátkové a hydrantové poklopy budou v nebezpečných komunikacích zajištěny proti poklesu, obetonovány a odlážděny dvěma řadami žulových kostek o rozměru min. 100 x 100 mm, armatury budou označeny orientačními tabulkami, signalizační vodič bude vyveden do poklopů, veškeré armatury budou osazeny zemními teleskopickými soupravami včetně uzávěrů domovních přípojek a budou zajištěny proti poklesu ovládnutí podkladní deskou

-před kolaudací bude požádáno o kontrolu a převzetí provedených úprav na zařízení v naší správě

-při převzetí díla zhotovitel předá, kromě dalších relevantních dokladů, doplněk kanalizačního řádu (aktualizační doplněk není nutno zpracovávat, pakliže vodoprávní úřad rozhodne dle § 14 odst. 4 zák. č. 274/2001 Sb., od jeho upuštění) odsouhlasený provozovatelem

-stavba bude při pokládce potrubí průběžně výškově a polohopisně zaměřována, na základě tohoto zaměření bude vypracován projekt skutečného provedení stavby a jedno paré včetně diskety s digitálním zaměřením (ve formátu *.dwg) bude předáno provozovateli před kolaudací

- během realizace stavby je zapotřebí se řídit technickými standardy provozovatele, které podrobně upravují zásady a způsob komunikace a součinnosti s provozovatelem

B. Požadavky na řešení stavby a ostatní připomínky:

B.1 Tlaková splašková kanalizace

-kanalizace je řešena jako oddílná tlaková, dešťové vody z komunikace a rodinných domů nebudou odváděny do této kanalizace

-napojení stoky „A6-3“ bude provedeno na stávající stoku v celkové délce 131,8 m v místě napojení budou osazeny 2 ks šoupat dle PD.

- prodloužení stoky „B“ bude provedeno na stávající stoku „B“ v celkové délce 97,3 m

-spoje na potrubí požadujeme na elektrotvarovky (nikoli sváry „na tupo“, které jsou pro tlakovou kanalizaci nepřipustné).

-řady budou zakončeny proplachovací soupravou pro tlakovou kanalizaci (s výstupem typu „C“) proplachovací soupravu požadujeme v provedení s napojením přes přírubu a s použitím patního kolene, lemový nákržek pro točivou přírubu požadujeme prodloužený a připravený na potrubí elektrospojkou

-armatury a tvarovky, tzn. uzávěry na síti, uzávěry přípojek apod. požadujeme ve standardu fa. Hawle, zemní soupravy teleskopické, vyhl. vodič CYLY o průřezu min. 4 mm², požadujeme připáskovat do vrcholu potrubí a vyvést pod poklopy armatur

Výstražnou folii požadujeme uložit do obsypu potrubí a s příslušným potiskem

Poklopy a ovládnutí armatur požadujeme s označením „kanal“, aby nemohlo dojít k záměně potrubí

B.2 Podružné sběrače tlakové kanalizace-23ks

Zhotovitel zajistí splnění podmínek v souladu s body 20. až 28. vyplývajících z vyjádření provozovatele STAVOKOMPLET spol., s. r. o. ze dne 29. 07. 2020 zn. 007V/2020/SoC.

Do systému splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu nesmí být zaústěny dešťové vody a ani vody ze septiků a

IČ: 00237108	ústředna: +420315650333	e-mail: meu@neratovice.cz	stránka 3
IDDS: 45qb68g	fax.: 315 682 052	www: http://www.neratovice.cz	č.j.: MěÚN/033044/2023

žump, do přípojky (podružného sběrače) nesmí být zaústěn drtič kuchyňského odpadu.

Zhotovitel zajistí splnění shora uvedených podmínek provozovatele a doloží splnění těchto podmínek (zápisy ve stavebním deníku) a **souhlasem provozovatele** s provedením kolaudace.

14) Investor (zhotovitel) zajistí splnění podmínek vyjádření k existenci sítě el. komunikací CETIN a.s. ze dne 04. 08. 2020 č. j. 717942/20 a doloží souhlasem v rámci kolaudačního řízení.

15) Investor (případně zhotovitel) zajistí splnění podmínek

-ČEZ Distribuce a. s. ze dne 04. 08. 2020 zn. 0101357015, a splnění podmínek doloží souhlasem v rámci kolaudačního řízení.

-ČEZ Distribuce a. s. ze dne 11. 08. 2020 zn. 1110107003/1072, a splnění podmínek doloží souhlasem v rámci kolaudačního řízení.

16) Investor (případně zhotovitel) zajistí splnění podmínek vyplývajících z vyjádření Středočeské vodárny a. s. ze dne 17. 07. 2020 zn. P20710015498 a jejich splnění doloží souhlasem s kolaudačním řízením.

17) Investor (případně zhotovitel) zajistí zaslání harmonogramu prací (termínů kontrolních dnů) a tyto s dostatečným předstihem před zahájením prací zašle speciálnímu stavebnímu úřadu, OŽP MěÚ Neratovice, vodoprávnímu úřadu, provozovateli a kopii stavebního deníku s protokoly vyplývajícími ze stanovisek účastníků řízení (splnění jednotlivých podmínek pro stavbu), doloží ke kolaudačnímu řízení.

O d ů v o d n ě n í

Dne 22. 02. 2023 podal investor Obec Ovčáry IČ: 00237159 (zast. starostou J. Hromadou) Ovčáry 41, 277 41 Dřísy, žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení na výše uvedenou stavbu „IV. etapy sítě tlakové kanalizace Obce Ovčáry“.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení.

Podání bylo předepsaným způsobem doloženo.

Městský úřad Neratovice opatřením č. j.: MěÚN/021287/2023 ze dne 27. 02. 2023 oznámil zahájení řízení podle § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.

Odůvodnění vypořádání námitek účastníků řízení:

Námítky nebyly vzneseny.

Předmětné stavební povolení č. j. MěÚN/010124/2021 Sp. zn. MěÚN/118929/2020/MTI ze dne 27. 01. 2021 nabylo právní moci dne 09. 03. 2021 má v souladu s ustanovením § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost dva roky od nabytí právní moci, tedy do 09. 03. 2023. Žádost o vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení byla podána před uplynutím doby platnosti stavebního povolení 22. 02. 2023.

S ohledem na zjištěné skutečnosti považuje stavební úřad žádost stavebníka za řádně odůvodněnou.

V řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily prodloužení platnosti předmětného stavebního povolení, proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku.

Účastníky řízení jsou:

Obec Ovčáry, Ovčáry 41, 277 14 Dřísy (**IDDS**)

Svazek obcí Cecemínsko, Poštovní 12, 277 14 Dřísy

STAVOKOMPLET spol. s. r. o., Zápy 251, 250 61 Zápy

Povodí Labe, s. p., V. Nejedlého 951 Hradec Králové

Městys Všetaty, stavební úřad

KHS Středočeského kraje, ÚP Mělník Pražská

IČ: 00237108	ústředna: +420315650333	e-mail: meu@neratovice.cz	stránka 4
IDDS: 45qb68g	fax.: 315 682 052	www: http://www.neratovice.cz	č.j.: MěÚN/033044/2023

Regionální muzeum Mělník p. o.
ČR HZS Středočeského kraje, územní odbor Mělník
CETIN a. s. Praha 9
ČEZ Distribuce a. s.
ČEZ ICT Services, a. s.
Telco Pro Services. a. s.
GROS REAL, s. r. o., Ovčáry
Středočeské vodárny a. s.,
KSÚS Středočeského kraje,
Policie ČR, ÚO Mělník, DI
KÚ Středočeského kraje OŽPaZ
Městský úřad Neratovice, stavební odbor, odbor správních činností a dopravy, odbor životního prostředí (**interně**)
Ostatní (doručenkou):
Kadlecová Veronika, Ovčáry čp. 196, 277 14 Ovčáry
Kadlecová Andrea, čp. 196, 277 14 Ovčáry (**IDDS**)
Kolářová Irena Ovčáry čp. 206, 27714 Ovčáry (**IDDS**)
Sovová Jana, Ovčáry čp, 199, 277 14 Ovčáry
Svoboda František, Ovčáry 169, 277 14 Ovčáry
Vetsko Valentyn, Poděbradská 777/9b, Vysočany, 190 00 Praha 9 (**IDDS**)
Zmatlík František, Čechova 1267, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
Zmatlíková Eva, Čechova 1267, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
Kaleja Josef, Ovčáry 189, 277 14 Ovčáry
Kalejová Ladislava, Ovčáry 189, 277 14 Ovčáry

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává u Městského úřadu Neratovice, odbor životního prostředí, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice. O odvolání bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje, životní prostředí a zemědělství, Zborovská 11, Praha, 150 21 Praha.

Bc. Miroslav Tichota

referent odboru životního prostředí
vodní hospodářství
oprávněná úřední osoba

Mgr. Lenka Syrová

vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 2 ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 24. 02. 2023

Rozdělovník:

Účastník řízení:
Obec Ovčáry, Ovčáry 41, 277 14 Dřísy (**IDDS**)

IČ: 00237108	ústředna: +420315650333	e-mail: meu@neratovice.cz	stránka 5
IDDS: 45qb68g	fax.: 315 682 052	www: http://www.neratovice.cz	č.j.: MěÚN/033044/2023

Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):

Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. e) a f), tedy osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo může být předmětnou stavbou přímo dotčeno-identifikační označení pozemků staveb:

k parc. č. 191/4 parc. č. st. 153, 176/1, 177/1, 177/2, 200, 203, 280, parc. č. 189/13, 191/6, 192/20, 192/34, 193/2, 193/3, 204/14, 1064/1, 1134/1, 1164,

k parc. č. 1164 parc. č. st. 154, 160, 169, 174, 175, 195, parc. č. 191/1, 191/4, 191/5, 191/6, 192/5, 192/20, 192/22, 192/23, 192/24

k parc. č. 527/19 parc. č. 527/15, 527/16, 527/17, 527/18, 527/21 527/96, 1079/3, 1084/1,

k parc. č. 1084/1 parc. č. st. 142/1, 142/2, 161,162, 163, 164/1, 166, 167, 168, 194, 204, 205, 220, 229, 234, 237, 245, parc. č. 311/146, 311/147, 311/215, 527/3, 527/4, 527/5, 527/6, 527/12, 527/15, 527/16, 527/19, 530/2, 531/6, 1068/1, 1084/2 v k. ú. Ovčáry u Dřís.

Dotčené orgány: (IDDS)

Svazek obcí Cecemínsko, Poštovní 12, 277 14 Dřísy

STAVOKOMPLET spol. s. r. o., Zápy 251, 250 61 Zápy

Povodí Labe, s. p., V. Nejedlého 951 Hradec Králové

Městys Všetaty, stavební úřad

KHS Středočeského kraje, ÚP Mělník Pražská

Regionální muzeum Mělník p. o.

ČR HZS Středočeského kraje, územní odbor Mělník

CETIN a. s. Praha 9

ČEZ Distribuce a. s.

ČEZ ICT Services, a. s.

Telco Pro Services. a. s.

GROS REAL, s. r. o., Ovčáry

Středočeské vodárny a. s.,

KSÚS Středočeského kraje,

Policie ČR, ÚO Mělník, DI

KÚ Středočeského kraje OŽPaZ

Městský úřad Neratovice, stavební odbor, odbor správních činností a dopravy, odbor životního prostředí (**interně**)

Ostatní (doručenkou):

Kadlecová Veronika, Ovčáry čp. 196, 277 14 Ovčáry

Kadlecová Andrea, čp. 196, 277 14 Ovčáry (**IDDS**)

Kolářová Irena Ovčáry čp. 206, 27714 Ovčáry (**IDDS**)

Sovová Jana, Ovčáry čp, 199, 277 14 Ovčáry

Svoboda František, Ovčáry 169, 277 14 Ovčáry

Vetsko Valentyn, Poděbradská 777/9b, Vysočany, 190 00 Praha 9 (**IDDS**)

Zmatlík František, Čechova 1267, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav

Zmatlíková Eva, Čechova 1267, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav

Kaleja Josef, Ovčáry 189, 277 14 Ovčáry

Kalejová Ladislava, Ovčáry 189, 277 14 Ovčáry

SPIS

Tento dokument **musí být vyvěšen** na úřední desce správního orgánu (Městského úřadu Neratovice a úřední desce Obce Ovčáry) **min. 15 dnů**, 15. den je posledním dnem oznámení.

IČ: 00237108	ústředna: +420315650333	e-mail: meu@neratovice.cz	stránka 6
IDDS: 45qb68g	fax.: 315 682 052	www: http://www.neratovice.cz	č.j.: MěÚN/033044/2023

Datum vyvěšení:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko

Datum sejmutí:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko

IČ: 00237108	ústředna: +420315650333	e-mail: meu@neratovice.cz	stránka 7
IDDS: 45qb68g	fax.: 315 682 052	www: http://www.neratovice.cz	č.j.: MěÚN/033044/2023